



**COMUNE DI CORIGLIANO-ROSSANO**  
*Provincia di Cosenza*  
*Settore 11 "Lavori Pubblici"*

AL DIRIGENTE SCOLASTICO  
IC STATALE II  
Dott.ssa Celestina D'Alessandro  
PEC: [csic8an00x@pec.istruzione.it](mailto:csic8an00x@pec.istruzione.it)

E p.c.

AL SINDACO  
Ing. Flavio Stasi

ALL'ASSESSORE ALL'ASSETTO URBANO E LAVORO  
Avv. Tatiana D.F. Novello

ALL'ASSESSORE ALL'ISTRUZIONE  
Dott.ssa Donatella Novellis

LORO S E D I

**OGGETTO: RISCOントRO alla Richiesta Prot. n. 47283 del 14.05.2021**  
**"RICHIESTA VERIFICA STATICA EDIFICIO DI MONACHELLE"**

In riferimento alla Nota/Richiesta Prot. n. 47283 del 14.05.2021, nella quale si richiede a questo Ente la "Verifica Statica dell'Edificio Monachelle", a seguito di tempestivo sopralluogo datato 15.05.2021, effettuato dal sottoscritto Dirigente del Settore 11 – Lavori Pubblici insieme al Geom. Giancarlo Sisca (attualmente P.O. del Settore LLPP, nonche' RUP all'epoca dell'intervento di Costruzione dell'edificio scolastico in oggetto), alla presenza anche della S.V. Dirigente Scolastica Dott.ssa Celestina D'ALESSANDRO, tenuto conto che non sono emersi fenomeni fessurativi e/o presenze di micro/macro lesioni sugli elementi portanti (Travi e Pilastrini in calcestruzzo armato di cui e' composta la struttura portante dell'edificio), neppure segni di cedimenti sui solai e sulle strutture murarie costituendo la compagnatura (muratura esterna) e sui muri divisorii interni, al momento non e' necessaria alcuna verifica statica dell'Edificio Monachelle.

Si precisa altresì che questo Ente si sta attivando, come programmato anche per altri edifici scolastici, per effettuare le dovute ed approfondite indagini ed ispezioni.



Il Dirigente  
Ing. Francesco Castiglione